

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении производства по делу об административном правонарушении

с. Шаркан

«26» января 2018 года

Заместитель прокурора Шарканского района младший советник юстиции Широбоков А.С., рассмотрев материалы проверки по факту нарушения требований пожарной безопасности автономным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Шарканского района» (далее - КЦСОН Шарканского района)

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения правил пожарной безопасности автономным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Шарканского района» (далее - КЦСОН Шарканского района)

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Закон N 69-ФЗ) под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; под нормативными документами по пожарной безопасности понимаются национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности; под нарушением требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 2 Закона N 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

По смыслу статьи 20 Закона N 69-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Статьей 37 Закона N 69-ФЗ установлена обязанность организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно статье 38 Закона N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут в числе прочего собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что вопреки требованиям указанных норм закона КЦСОН Шарканского района допущены следующие нарушения правил пожарной безопасности в специальном жилом доме для престарелых граждан, расположенным по адресу: УР. Шарканский район, д. Нижние Кивары, ул. Садовая, 1:

В нарушение п. 1 ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон №123-ФЗ), п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (далее – Правила противопожарного режима) в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям пунктов 460-462 Правил противопожарного режима.

Вопреки требованиям п. 42 Правил противопожарного режима в комнате №16 светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, допускается эксплуатация электрического чайника без устройства тепловой защиты.

В нарушение п. 4.3.14 СН 9.13130.2009, «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179 имеющиеся огнетушители не проверены в специализированной организации.

В нарушение п. 12 Правил противопожарного режима документы по проведению практической тренировки по эвакуации людей при пожаре не представлены.

Вопреки требованиям п. п. 12 Правил противопожарного режима в комнате №17 осуществляется курение внутри помещения.

В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам и водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Ненесение вышеперечисленных требований законодательства о пожарной безопасности влечет значительное снижение антитеррористической защищенности зданий и помещений с массовым пребыванием людей и в случае совершения на их территории правонарушений и преступлений террористической направленности (террористический акт, захват заложников и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба.

В то же время, согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму основывается, в частности, на принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и

гражданами; законности; приоритета защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; системности и комплексности использования мер противодействия терроризму; приоритета мер предупреждения терроризма.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Согласно п. 7.1. Устава КЦСОН Шарканского района учреждение возглавляет директор, который назначается и освобождается от должности учредителем учреждения.

В соответствии с приказом заместителя министра социальной защиты населения Удмуртской республики от 19 мая 2014 года №294-к директором КЦСОН Шарканского района на момент проверки является Макаров К.М.

Таким образом, Макаров К.М., являясь должностным лицом, ответственным за исполнение требований действующего законодательства в КЦСОН Шарканского района своим бездействием, выразившимся в ненадлежащем выполнении правил пожарной безопасности в КЦСОН Шарканского района совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи

Временем совершения административного правонарушения является время выявления длившегося административного правонарушения – 19 января 2018 г.

Местом совершения административного правонарушения является место работы должностного лица – УР, с. Шаркан, ул. Советская, 68 «Е».

Форма вины – неосторожность, поскольку, совершив административное правонарушение, Макаров К.М. в своем бездействии не предвидел возможности наступления вредных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 28.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить в отношении должностного лица Макарова Константина Михайловича 28.06.1978 г.р., уроженца с. Шаркан, проживающего по адресу: УР, с. Шаркан, ул. Мирная, 42, занимающего должность директора КЦСОН Шарканского района, производство об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Для рассмотрения постановление направить в Отдел надзорной деятельности г. Вотkinsка, Воткинского и Шарканского района.

Заместитель прокурора Шарканского района

младший советник юстиции


А.С. Широбоков

Права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о нахождении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации или иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

дата

подпись

ф.И.О.

Объяснение прилагается.