



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
ШАРКАНСКОГО РАЙОНА

ШАРКАН ЕРОСЬСЬ ПРОКУРАТУРА

ул. Советская, 28, с. Шаркан, 427070

Директору КЦСОН Шарканского района

Макарову К.М.

ул. Советская, д. 68 «Е», с.  
Шаркан, Шарканский район, УР

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
**26.01.2018 № 47-2018**

об устранении нарушений  
закона

Прокуратурой района проведена проверка исполнения правил пожарной безопасности автономным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Шарканского района» (далее КЦСОН Шарканского района) в ходе которой выявлены нарушения закона.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее - Закон N 69-ФЗ) под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии со статьей 2 Закона N 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 37 Закона N 69-ФЗ установлена обязанность организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Вместе с тем, проведенной проверкой установлено, что вопреки требованиям указанных норм закона КЦСОН Шарканского района допущены следующие нарушения правил пожарной безопасности в специальном жилом доме для престарелых граждан, расположенному по адресу: УР, Шарканский район, д. Нижние Кивары, ул. Садовая, 1:

В нарушение п. 1 ст. 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон №123-ФЗ), п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от

25.04.2012 N 390 (далее – Правила противопожарного режима) в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям пунктов 460-462 Правил противопожарного режима.

Вопреки требованиям п. 42 Правил противопожарного режима в комнате №16 светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника, допускается эксплуатация электрического чайника без устройства тепловой защиты.

В нарушение п. 4.3.14 СН 9.13130.2009, «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179 имеющиеся огнетушители не проверены в специализированной организации.

В нарушение п. 12 Правил противопожарного режима документы по проведению практической тренировки по эвакуации людей при пожаре не представлены.

Вопреки требованиям п. п. 12 Правил противопожарного режима в комнате №17 осуществляется курение внутри помещения.

В нарушение п. 55 Правил противопожарного режима отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам и водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Ненесение вышеназванных требований законодательства о пожарной безопасности влечет значительное снижение антитеррористической защищенности зданий и помещений с массовым пребыванием людей и в случае совершения на их территории правонарушений и преступлений террористической направленности (террористический акт, захват заложников и др.) может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба.

В то же время, согласно ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму основывается, в частности, на принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина; законности; приоритета защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; системности и комплексности использования мер противодействия терроризму; приоритета мер предупреждения терроризма.

Причиной допущенных нарушений закона явилось ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Малышевой О.Н., на которую приказом директора возложена обязанность по обеспечению пожарной безопасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствовавших, с этой целью:

- обеспечить наличие в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- инструкцию о мерах пожарной безопасности привести в соответствие с требованиями пунктов 460-462 Правил противопожарного режима;

- в комнате №16 прекратить эксплуатацию светильника со стятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника и эксплуатацию электрического чайника без устройства тепловой защиты;

- обеспечить проверку огнетушителей в специализированной организации;

- обеспечить проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре;

- обеспечить прекращение курения в комнате №17 внутри помещения;

- обеспечить наличие указателя направления движения к пожарным гидрантам и водоемам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении закона.

3. Представление об устранении нарушений закона рассмотреть с участием прокурора Шарканского района, предварительно уведомив его о месте и времени рассмотрения представления.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору Шарканского района в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции



А.С. Широбоков